



SÉLECTION DU CANAL
Pour éviter les interférences pendant l'utilisation de la télécommande dans des lieux où sont installés 2 détecteurs de mouvement, il est possible de configurer un canal différent pour chaque détecteur à l'aide du régulateur/sélecteur approprié. Pendant l'installation, régler le détecteur sur le canal 1 ou 2 pour regrouper les lumières reliées dans la même zone ou dans des zones différentes, déplacer sur la télécommande le sélecteur approprié sur le canal 1 ou 2 en fonction du détecteur à commander (exemple sur la FIG. 6-7).



Avec la télécommande IR, il est possible de sélectionner facilement trois modalités de fonctionnement : AUTO (automatique), ON (allumé) et OFF (éteint).
Vérifier que le Détecteur de Mouvements et la Télécommande IR soient configurés sur le même canal (FIG. 6-7).
Important : portez la télécommande IR à m en champ libre.

Note : vous devriez également consulter les instructions du détecteur de présence compatibles.

(1) FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE (AUTO)

Avant d'utiliser la télécommande IR, vérifier que le détecteur soit correctement configuré pour le fonctionnement automatique. Le détecteur s'active automatiquement aux mouvements en fonction de la durée et de l'intensité configurées.

(2) ON (allumé)



Pour maintenir la lumière allumée même en absence de mouvement, appuyer sur la touche « ON » de la télécommande IR. La lumière restera constamment allumée.

(3) OFF (éteint)

En appuyant sur le bouton « OFF », l'allumage de la lumière est désactivé. La lumière restera constamment éteinte. Pour plus, il est possible de configurer de nouveau le détecteur sur le fonctionnement automatique en appuyant sur le bouton « AUTO ». Une LED présente à l'intérieur du détecteur s'allume pendant quelques secondes à chaque fois qu'il reçoit une commande de la télécommande IR.

INSERTION/REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Retirez le couvercle du compartiment des batteries en utilisant un tournevis à lame plate. (FIG. 2-3)
Insérez une batterie alcaline 12 V type 23A (non incluse dans l'emballage) dans le compartiment des batteries et remettez le couvercle. (FIG. 4-5).



exemple: détecteur n° 2

ex.: détecteur n° 2

DEUTSCH FERNBEDIENUNG FÜR PRÄSENZMELDER

IR-FERNBEDIENUNG

Die 3 Tasten und der Kanalwahlschalter befinden sich auf der Bedienoberfläche der Fernbedienung:

- ① - AUTO (Automatikbetrieb)
- ② - ON (eingeschaltet)
- ③ - OFF (ausgeschaltet)
- ④ - KANALWAHLSCHALTER

Mit der IR-Fernbedienung können begrenzt drei Betriebsmodalitäten gewählt werden:
AUTO (Automatik), ON (eingeschaltet) und OFF (ausgeschaltet). Überprüfen Sie, dass der Mikro-Bewegungsmelder und die IR-Fernbedienung auf denselben Kanal eingesetzt wurden (ABB. 6-7).

Hinweis: bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Präsenzmelders.

(1) AUTOMATIKBETRIEB (AUTO)

Bevor die IR-Fernbedienung verwendet wird, vergewissern Sie sich, dass der Sensor für den Automatikbetrieb korrekt eingesetzt wurde. Der Sensor wird durch die Bewegungen automatisch aktiviert, in Abhängigkeit der für Dauer und Helligkeit eingestellten Werte.

(2) ON (eingeschaltet)

Damit das Licht an/auf einer Bewegung eingeschaltet bleibt, drücken Sie die Taste « ON » auf der IR-Fernbedienung. Das Licht bleibt dauernd eingeschaltet.

(3) OFF (ausgeschaltet)



Durch Betätigung der Taste « OFF » wird der Einstellung modus deaktiviert. Die Leuchte bleibt dauernd ausgeschaltet.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, den Sensor wieder auf IR-Betrieb umzustellen. Zu diesem Zweck betätigen Sie die Taste « AUTO » auf der IR-Fernbedienung.

Anmerkung: eine LED im Sensor schaltet sich einige Sekunden lang ein, jedes Mal, wenn von der IR-Fernbedienung ein neuer Befehl empfangen wird.

EINFÜGEN/AUSSCHALTEN DER BATTERIE IN DER FERNBEDIENUNG

Mit einem flachen Schraubenzieher den Deckel vom Batteriefach entfernen (ABB. 2-3). Eine 12V-Alkali-Batterie des Typs 23A (nicht in der Verpackung enthalten) in das Batteriefach einlegen und den Deckel wieder schließen (ABB. 4-5).



z.B.: Präsenzmelder n° 2



SÉLECTION DU CANAL
Pour éviter les interférences pendant l'utilisation de la télécommande dans des lieux où sont installés 2 détecteurs de mouvement, il est possible de configurer un canal différent pour chaque détecteur à l'aide du régulateur/sélecteur approprié. Pendant l'installation, régler le détecteur sur le canal 1 ou 2 pour regrouper les lumières reliées dans la même zone ou dans des zones différentes, déplacer sur la télécommande le sélecteur approprié sur le canal 1 ou 2 en fonction du détecteur à commander (exemple sur la FIG. 6-7).



Avec la télécommande IR, il est possible de sélectionner facilement trois modalités de fonctionnement : AUTO (automatique), ON (allumé) et OFF (éteint).
Vérifier que le Détecteur de Mouvements et la Télécommande IR soient configurés sur le même canal (FIG. 6-7).
Important : portez la télécommande IR à m en champ libre.

Note : vous devriez également consulter les instructions du détecteur de présence compatibles.

(1) FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE (AUTO)

Avant d'utiliser la télécommande IR, vérifier que le détecteur soit correctement configuré pour le fonctionnement automatique. Le détecteur s'active automatiquement aux mouvements en fonction de la durée et de l'intensité configurées.

(2) ON (allumé)


Pour maintenir la lumière allumée même en absence de mouvement, appuyer sur la touche « ON » de la télécommande IR. La lumière restera constamment allumée.

(3) OFF (éteint)

En appuyant sur le bouton « OFF », l'allumage de la lumière est désactivé. La lumière restera constamment éteinte. Pour plus, il est possible de configurer de nouveau le détecteur sur le fonctionnement automatique en appuyant sur le bouton « AUTO ». Une LED présente à l'intérieur du détecteur s'allume pendant quelques secondes à chaque fois qu'il reçoit une commande de la télécommande IR.

INSERTION/REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Retirez le couvercle du compartiment des batteries en utilisant un tournevis à lame plate. (FIG. 2-3)
Insérez une batterie alcaline 12 V type 23A (non incluse dans l'emballage) dans le compartiment des batteries et remettez le couvercle. (FIG. 4-5).



ex.: détecteur n° 2

ex.: détecteur n° 2

Para evitar interferencias cuando use el mando a distancia en lugares donde estén instalados dos detectores de movimiento, se puede programar un canal diferente para cada detector con el regulador/selección.

Al realizar la instalación, configurar el detector en el canal 1 o 2 con el fin de agrupar las luces conectadas en la misma zona o en zonas diferentes; luego mover en el mando a distancia el respectivo selector en el canal 1 o 2 según el detector que se va a accionar (FIG. 6-7).



EINFÜGEN/AUSSCHALTEN DER BATTERIE IN DER FERNBEDIENUNG
Mit einem flachen Schraubenzieher den Deckel vom Batteriefach entfernen (ABB. 2-3). Eine 12V-Alkali-Batterie des Typs 23A (nicht in der Verpackung enthalten) in das Batteriefach einlegen und den Deckel wieder schließen (ABB. 4-5).



ex.: detector n° 2



ex.: detector n° 2

Para evitar interferências durante o uso do telecomando em ambientes onde estão instalados 2 detectores de movimento, é possível definir um canal diferente para cada detector através de um regulador/seletor adequado.

Durante a instalação, configurar o detector no canal 1 ou 2 para agrupar as luzes ligadas na mesma zona ou em zonas diferentes; desligar no telecomando o seletor adequado no canal 1 ou 2 conforme o detector a comandar (exemplo na FIG. 6-7).



ex.: detector n° 1



ex.: detector n° 2

ex.: detector n° 2



ex.: detector n° 2

z.B.: Präsenzmelder n° 2

2



SÉLECTION DU CANAL
Pour éviter les interférences pendant l'utilisation de la télécommande dans des lieux où sont installés 2 détecteurs de mouvement, il est possible de configurer un canal différent pour chaque détecteur à l'aide du régulateur/sélecteur approprié. Pendant l'installation, régler le détecteur sur le canal 1 ou 2 pour regrouper les lumières reliées dans la même zone ou dans des zones différentes, déplacer sur la télécommande le sélecteur approprié sur le canal 1 ou 2 en fonction du détecteur à commander (exemple sur la FIG. 6-7).



Avec la télécommande IR, il est possible de sélectionner facilement trois modalités de fonctionnement : AUTO (automatique), ON (allumé) et OFF (éteint).
Vérifier que le Détecteur de Mouvements et la Télécommande IR soient configurés sur le même canal (FIG. 6-7).
Important : portez la télécommande IR à m en champ libre.

Note : vous devriez également consulter les instructions du détecteur de présence compatibles.

(1) FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE (AUTO)

Avant d'utiliser la télécommande IR, vérifier que le détecteur soit correctement configuré pour le fonctionnement automatique. Le détecteur s'active automatiquement aux mouvements en fonction de la durée et de l'intensité configurées.

(2) ON (allumé)


Pour maintenir la lumière allumée même en absence de mouvement, appuyer sur la touche « ON » de la télécommande IR. La lumière restera constamment allumée.

(3) OFF (éteint)

En appuyant sur le bouton « OFF », l'allumage de la lumière est désactivé. La lumière restera constamment éteinte. Pour plus, il est possible de configurer de nouveau le détecteur sur le fonctionnement automatique en appuyant sur le bouton « AUTO ». Une LED présente à l'intérieur du détecteur s'allume pendant quelques secondes à chaque fois qu'il reçoit une commande de la télécommande IR.

INSERTION/REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE


Retirez le couvercle du compartiment des batteries en utilisant un tournevis à lame plate. (FIG. 2-3)
Insérez une batterie alcaline 12 V type 23A (non incluse dans l'emballage) dans le compartiment des batteries et remettez le couvercle. (FIG. 4-5).



ex.: détecteur n° 2



AUSWAHL DES KANALS
Damit bei Gebrauch der Fernbedienung in Umgebungen, in denen 2 Bewegungsmelder montiert sind, keine Interferenzen entstehen, ist es möglich, über einen eigenen dafür bestimmten Regler /Wahl schalter für jeden Sensor einen eigenen Kanal auszuwählen. Stellen Sie den Sensor während der Installation auf Kanal 1 oder 2, um die im selben Bereich oder in unterschiedlichen Bereichen angeschlossenen Lampen zu gruppieren. Verschieben Sie den entsprechenden Wahl schalter auf der Fernbedienung auf Kanal 1 oder 2, je nachdem, welcher Sensor gesteuert werden soll (Beispiel in den ABB. 6-7).



ex.: detector n° 2



ex.: detector n° 2




ex.: detector n° 2



ex.: detector n° 2



ex.: detector n° 1



ex.: detector n° 2



ex.: detector n° 2

2



SÉLECTION DU CANAL
Pour éviter les interférences pendant l'utilisation de la télécommande dans des lieux où sont installés 2 détecteurs de mouvement, il est possible de configurer un canal différent pour chaque détecteur à l'aide du régulateur/sélecteur approprié. Pendant l